

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN THẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT

Yên Thế, ngày tháng năm 2022

V/v chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công công trình:
Xây dựng đường dây 22kV cấp điện cho hộ kinh doanh Đinh Thị Lương

Kính gửi: Hộ kinh doanh Đinh Thị Lương (địa chỉ: số 1069 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội).

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP; số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT; số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT;

Căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Biên bản thỏa thuận hướng tuyến đường dây trung áp và vị trí đặt trạm TBA xây mới ngày 16/12/2022.

Xét Tờ trình số 997/TTr-KTHT ngày 27/12/2022 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và đơn đề nghị của hộ kinh doanh Đinh Thị Lương (địa chỉ: số 1069 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) về việc chấp thuận xây dựng cùng thời điểm cấp phép thi công công trình: Xây dựng đường dây 22kV cấp điện cho hộ kinh doanh Đinh Thị Lương. Sau khi xem xét hồ sơ thiết kế, biện pháp tổ chức thi công, thực tế hiện trường và đối chiếu với các quy định hiện hành, UBND huyện Yên Thế có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho hộ kinh doanh Đinh Thị Lương (*địa chỉ: 1069 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội*) được phép thi công xây dựng cùng thời điểm cấp phép thi công công trình: Xây dựng đường dây 22kV cấp điện cho hộ kinh doanh Đinh Thị Lương trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Đường huyện Đồng Kỳ (ĐH268) - Bến Trăm xã Đông Sơn (đoạn từ Ngã ba cầu Suối Cây - UBND xã Đồng Hưu - ĐT 242) theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, với những nội dung chủ yếu sau:

a) Quy mô thiết kế: 05 vị trí theo Bảng tổng hợp kèm theo.

b) Giải pháp thiết kế

- Móng, thân cột: Móng BTXM M150, kích thước: 1,6x1,4x1,6m; thân cột ly tâm LT-16b.

- Đường dây: Dây nhôm lõi thép trần bọc mỡ ACKP-70/11 và dây nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV-AC/XLPE/HDPE- 1x70mm².

(chi tiết theo hồ sơ thiết kế kèm theo)

2. Các yêu cầu đối với đơn vị được cấp Giấy phép và đơn vị thi công

Trước khi thi công công trình hộ kinh doanh Đinh Thị Lương hoặc đơn vị thi công công trình phải gửi 01 bộ Hồ sơ thiết kế được cấp phép đến làm việc trực tiếp với UBND xã Đồng Hưu, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện để được hướng dẫn, nhận bàn giao mặt bằng hiện trường và thống nhất các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên đường bộ trong quá trình thi công theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng hiện trường, hộ kinh doanh Đinh Thị Lương, đơn vị thi công công trình: Tổ chức thi công theo Hồ sơ thiết kế được cấp phép, chịu trách nhiệm tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, không để ách tắc giao thông; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của UBND xã Đồng Hưu, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và cơ quan có thẩm quyền khác; chịu mọi trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn giao thông trên đường bộ tại vị trí xây dựng và các chi phí thiệt hại khác (nếu có), ngoài ra còn chịu xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu đơn vị thi công không thực hiện tổ chức giao thông, gây mất an toàn giao thông sẽ bị đình chỉ thi công và thu hồi giấy phép. Đối với một số vị trí chân cột nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Đường huyện Đồng Kỳ (ĐH268) - Bến Trăm xã Đông Sơn (đoạn từ Ngã ba cầu Suối Cây - UBND xã Đồng Hưu - ĐT 242) mà vẫn nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ dân, yêu cầu chủ đầu tư thương thảo với chủ sử dụng đất về vị trí đặt cột theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, hộ kinh doanh Đinh Thị Lương phải phối hợp với các đơn vị có công trình ngầm, công trình nổi nằm trong phạm vi mặt bằng thi công để cùng giải quyết, xử lý các vướng mắc (nếu có); tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến các công trình ngầm, nổi khác đã

được lắp đặt trước; khi thực hiện lắp đặt dây qua đường phải bố trí đầy đủ biển báo hiệu, người hướng dẫn giao thông, rào chắn ngăn cách giữa khu vực thi công và phần đường đang khai thác.

Sau khi thi công xong công trình hộ kinh doanh Đinh Thị Lương chỉ đạo đơn vị thi công công trình thu dọn vật liệu thừa, phế thải tại hiện trường sạch sẽ, lập hồ sơ hoàn công công trình gửi về UBND xã Đồng Huru, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 01 bộ, kèm theo báo cáo đề nghị tổ chức nghiệm thu công trình theo quy định. Nếu hết thời hạn thi công, công trình chưa thi công xong để tiến hành nghiệm thu, UBND huyện Yên Thế sẽ thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau này, khi UBND huyện Yên Thế có chủ trương mở rộng, nâng cấp cải tạo, bảo trì đường bộ, xây dựng các công trình đường bộ (cầu, đường, cống...) nếu có ảnh hưởng đến công trình "Xây dựng đường dây 22kV cấp điện cho hộ kinh doanh Đinh Thị Lương" thì hộ kinh doanh Đinh Thị Lương phải tự tháo dỡ, di chuyển theo yêu cầu của UBND huyện Yên Thế mà không có bồi thường, hỗ trợ. Hộ kinh doanh Đinh Thị Lương chịu hoàn toàn trách nhiệm, kinh phí trong việc tháo dỡ, di chuyển công trình trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo.

Hộ kinh doanh Đinh Thị Lương chịu trách nhiệm quản lý và bảo trì công trình "Xây dựng đường dây 22kV cấp điện cho hộ kinh doanh Đinh Thị Lương" nêu trên; việc sửa chữa, bảo trì thường xuyên công trình không phải đề nghị cấp phép thi công nhưng phải báo cáo UBND huyện Yên Thế (*qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện*) về thời gian sửa chữa bằng văn bản và chịu mọi trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn giao thông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Điện lực Yên Thế;
- UBND xã Đồng Huru;
- Lưu: VT, HS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tuyên

BẢNG TỔNG HỢP VỊ TRÍ CHẤP THUẬN

(Kèm theo Công văn số /UBND-KTHT ngày /12/2022 của UBND huyện huyện Yên Thế)

STT	Vị trí xây dựng cột	Tên đường	Cấp đường hiện tại	Cấp đường quy hoạch	Lý trình	Bề rộng mặt đường hiện trạng (m)	Bên trái	Bên phải	Vị trí chân cột cách tim đường (m)	Vị trí cắt ngang trên cao (m)	Ghi chú
1	Vị trí 1 (G4)	ĐH Đồng Kỳ (ĐH268) - Bến Trăm xã Đông Sơn	V	V	Km 1 + 213	5,0	x		13	> 4,5	Cột đôi
2	Vị trí 2 (G5)		V	V	Km 1 + 163	5,0	x		9,4	> 4,5	
3	Vị trí 3 (G6)		V	V	Km 1 + 108	5,0	x		7,5	> 4,5	Cột đôi
4	Vị trí 4 (G7)		V	V	Km 1 + 28	5,0	x		6,5	> 4,5	
5	Vị trí 5 (G8)		V	V	Km 0 + 950	5,0	x		8,5	> 4,5	Cột đôi